

Lämpöputkien asennuksessa tulee noudattaa RYL 2002:n, Suomen rakentamismääräyskokoelman ja paikallisen viranomaisen ohjeita ja määräyksiä.

Lämpöinjien eristykset LVI 50-10345 ohjekortin mukaan.

Putkistojen läpiviennit rakenteista tehdään LVI 12-10217 ohjekortin mukaan.

Palokatkat erillisen palokatkosuunnitelman mukaan.

Lattialämmityksen putkitus ja tasapainotuslaskelmat lattialämmitystoimitajan suunnitelman mukaan. Suunnitelma laaditaan lämpöhäviölaskelman perusteella ja hyväksytetään kohteen vastuullisella LVI-suunnittelijalla.

Lattialämmityksen jakotukkiin asennetaan sulut, säätöventtiili ja ilmausventtiili.

Jakotukit asennetaan jakotukkikaappiin, jakotukkien alle vuotovesikaukalot ja vuodonilmaisinetkut (PU).

Lämpö ja vesijohtonousut kerrosnousun kohdalla varustetaan kerroksittain vuodonilmaisilla.

Lattialämmitysjärjestelmän kokonaissäätö, runkoputkistot + liitokset jakotukkeihin (PU).

