



- Liittymispisteen tarkka sijainti selvitettävä esim. verkkoyhtiön kaapelinäytöllä
- Kaikki sokkelin sisäpuoliset kaapelit on putkitettava 50 mm suojaputkella
- Kaikki kulkuväylien alla olevat kaapelit on putkitettava 50mm suojaputkella
- Kaikkiin kaapeleihin ja putkiin jätettävä kytkentävaraa väh. 2m valmiista lattian tai maanpinnasta

Lauta-aita h=1500

+27.60

Lauta-aita h=1500

PAINANNE

Tunn.	Lukum.	Muutos			Nimim.	Pvm
K.osa/Kylä	Kortt./Tila	Tontti	Rno	Viranomaisten merkintä		
UUDISRAKENNUS				SÄHKÖPIIRUSTUS		
Esimerkki suunnitelma				ASEMAKUVA		MK: 1:100
 KUOKKAMAANTIE 98, 00440 KEMPELE p. 020 720 9080 suunnittelu@heatco.fi www.heatco.fi			Pvm	17.8.2021	Työnumero	Tilaajan numero
			Piirt.	JMo		
			Suunn.	JMo		
			Tark.		Piirustusnumero	Muutos
			Yht.hlö		SÄH	
			Lehti			